



Prevenió en la neteja del sistema de climatització

El manteniment de les condicions higièniques dels sistemes de climatització dels nostres centres és vital per a la protecció de la salut de les persones que accedeixen a aquests espais. No obstant això la seva execució sense fer una bona planificació en la que es tinguin en compte aspectes preventius pot generar riscos durant els treballs.

Preparació dels treballs

L'anàlisi dels treballs és la fase cabdal per a una bona gestió dels riscos en la seva execució. En aquesta fase s'haurà de coordinar les tasques de neteja / higienització del sistema de climatització amb els responsables dels espais afectats per evitar interaccions amb l'activitat del centre.

Valoració dels espais de treball

Cal fer una valoració dels espais per a comprovar si existeixen riscos inherents a la zona de treball (p.ex. accessibilitat al lloc de treball, alçada, presència d'instal·lacions,...) que puguin agreujar els riscos propis de la tasca i també analitzar si es poden generar riscos als treballadors i usuaris del centre.

Les zones hauran de quedar lliures de material que pugui interferir o veure's afectat pels treballs, especialment equips electrònics. En cas de restar material a les zones de treball aquest s'haurà de protegir mitjançant lones o plàstics.

Definició d'horaris de treball

L'horari de realització dels treballs es planificarà tenint en compte l'afectació dels espais en relació a l'activitat centre. Sempre que sigui possible, als espais on hi hagi presència de persones (oficines, despatxos,...) les tasques es realitzaran fora d'horari.

Selecció del mètode de neteja

Com a norma general els filtres i reixetes dels sistemes de climatització es realitzarà amb aigua o bé substituint els filtres bruts.

En cas de tenir que fer una desinfecció dels elements del sistema que requereixi de mitjans químics o radiacions no ionitzants (UV) es realitzarà una coordinació específica.

En el cas concret de l'aplicació de productes químics es facilitarà al Servei de Prevenció la fitxa de dades de seguretat del producte per a la seva anàlisi. L'elecció del mateix es farà tenint en compte la seva perillositat escollint dins de la oferta que hi hagi al mercat la menys perillosa. Com a principi preventiu, es descartaran tots aquells productes que siguin catalogats o tinguin components cancerígens, teratogènics i/o sensibilitzant per inhalació (H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362).

Tancament i delimitació dels espais

Les zones de treball restaran tancades i aïllades de la resta d'espais del centre per evitar l'accés a persones alienes als treballs. Aquest tancament ha de garantir que la pols generada no es dispersin a la resta dels espais.

Inici de l'activitat

Abans de l'inici de l'activitat els espais hauran de restar en correcte estat d'ordre i neteja. No hi haurà eines, materials o restes d'obra. En cas necessari es valorarà el reforç de neteja a les zones afectades.

En cas que aquestes mesures no puguin ser implementades o revesteixin certa complexitat, es recomana realitzar una reunió de coordinació prèvia als treballs on hi participi l'empresa encarregada dels treballs, els responsables dels serveis afectats i els tècnics de l'Àrea de Benestar i Espais.